

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI MACRO AREA TERRITORIALE NORD EST ZONA DI FERRARA

40121 Bologna, Casella Postale 1752 - succ. 1
F +39 0516345953

Portomaggiore
DIS/MAT/NE/DTR-ERM/ZO/ZOFE/UO3

Prioritaria
Spett.le
RONDINONE GIUSEPPE
Piazza Giovanni Xxiii 16
44015 PORTOMAGGIORE FE

Oggetto: parere per la realizzazione di allevamento biologico in via Bergellesi a Maiero di Portomaggiore.

In relazione alla Vostra richiesta del 01/12/10, a noi pervenuta il 11/12/10 siamo a comunicarVi che nulla osta alla realizzazione dell'impianto in oggetto.

La nuova fornitura sarà allacciata alla rete di distribuzione di bassa tensione esistente, secondo le modalità che vi saranno indicate in fase di sopralluogo congiunto, dopo che avrete fatto la richiesta di preventivo.

Il tempo necessario per l'esecuzione dei ns. lavori tempo Vi sarà comunicato unitamente al preventivo di spesa, comunque non inferiore a 60gg lavorativi a decorrere dall'espletamento di tutti gli adempimenti di Vs. competenza..

Segnaliamo comunque che l'impianto da costruire è in prossimità di una nostra linea elettrica aerea non isolata, esercita a tensione nominale (Un) di 15 kV,

Con l'occasione richiamiamo la Vostra attenzione sulle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, che regolamentano la materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ed in particolare all'Art. 117 che, per Vostra comodità, di seguito trascriviamo.

Art. 117: Lavori in prossimità di parti attive

1. Quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:

- a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;
- b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive;
- c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.

Id. 6888816

 $\frac{1}{2}$

**Allegato alla delibera di Giunta
Comunale n. 39 del 01.06.2012 con
valenza di Permesso di Costruire e
Permesso di Costruire in sanatoria**



2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti.

Mettiamo in evidenza che il procedere incautamente può causare gravi disagi al servizio elettrico e che tutte le responsabilità per danni alle cose e persone che dovessero verificarsi durante i lavori, restano comunque a Vostro carico.

Vi invitiamo quindi, ad operare con particolare diligenza, prudenza e perizia.

Qualora sia ritenuto necessario un nostro intervento, Vi preghiamo di formulare richiesta scritta con congruo anticipo. Comunque, prima di intraprendere i lavori in prossimità di detta linea, Vi invitiamo a prendere accordi con i nostri tecnici (tel. 0532/325854) per predisporre, se da Voi ritenuto necessario, adeguati interventi per l'attuazione delle norme di sicurezza .

Ricordiamo infine che le informazioni contenute nella presente devono essere messe a disposizione del **Coordinatore per l'esecuzione dei lavori**, qualora previsto, o del **committente**.

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, distintamente salutiamo.

Massimo Zerbi
IL RESPONSABILE

Il presente documento costituisce una riproduzione integra e fedele dell'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente. La riproduzione su supporto cartaceo è effettuata da Enel Servizi.