



CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

Sede legale e recapito postale:
44121 Ferrara Via Borgo dei Leoni, 28 - C.F. 93076450381
www.bonificaferrara.it - e-mail info@bonificaferrara.it

aderente all' 
Associazione Nazionale Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari

Prot. 19745

Ferrara, lì 20 OTT. 2011

**AREA SERVIZI GENERALI
SETTORE TECNICO CONCESSIONI**
Via Mentana, 7 - 44121 Ferrara

CSTC/AS

Spett.le
CESARI RAFFAELE
Via Garibaldi, 99
44121 - FERRARA

E p.c. Studio Tecnico
Ing. BAGLIONI MARCO
Viale Roma, 85
44039 - Tresigallo (FE)

COMUNE DI PORTOMAGGIORE	
21 OTT 2011	
Foglio n. 18161	Settore n. Class.

Allegato alla delibera di
Giunta Comunale
n. 103 in data 25.10.2011



Oggetto: RAFFAELE CESARI e CINZIA LUETTI - Realizzazione di un Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata in zona residenziale di espansione in via C. Aventi in Comune di Portomaggiore (FE) - Foglio 134 mappali 470-471p.-472p..
Parere di competenza

Con riferimento alla nota di codesta Ditta del 30/11/2010, assunta a prot. consorziale n. 4555 in data 03/03/2011, ed alla documentazione integrativa relativa all'oggetto, trasmessa successivamente a questo Ente con nota assunta a prot. cons. 19100 in data 10/10/2011, si comunica che la stessa risulta, nel suo complesso, rappresentativa del sistema di scarico nel condotto Derivazione delle acque meteoriche derivanti dal piano particolareggiato in esame e dell'opera di accumulo prevista per il contenimento delle acque in eccesso in uscita dallo stesso, in linea con quanto prescritto dalla delibera consorziale n. 61 del 04/12/2009 in materia di invarianza idraulica e con quanto preventivamente concordato con i tecnici di questo Consorzio.

Ciò premesso, si trasmette per quanto di competenza e salvo diritti di terzi, il parere favorevole di questo Ente allo scarico nel condotto Derivazione delle sole acque meteoriche provenienti dall'impianto in argomento a condizione che lo stesso venga realizzato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. che la nuova urbanizzazione, che si svilupperà su una superficie complessiva di circa **54.004 mq**, venga realizzata nel tassativo rispetto della documentazione progettuale inoltrata a questo Consorzio;
2. che la struttura di laminazione prevista per l'area sia effettivamente dimensionata per trattenere temporaneamente il volume minimo di **2.257 mc.** consentendo, attraverso l'apposito manufatto di regolazione, lo scarico indiretto e graduale nel condotto Derivazione delle acque meteoriche provenienti dall'impianto nella portata massima autorizzata di **43 lt/sec**, così come stabilito dalla delibera consorziale in materia di invarianza idraulica;

Presidenza, Direzione Generale,
Area Amministrativa, Area Economico-Gestionale:
44121 Ferrara Via Borgo dei Leoni, 28 tel. 0532 218211 fax 0532 211402

Area Tecnica 1, Area Tecnica 2,
Area Servizi Tecnici Generali:
44121 Ferrara Via Mentana 3/7 - tel. 0532 218111 fax 0532 218150

3. che sia data, con sufficiente anticipo, comunicazione dell'avvio dei lavori al tecnico consorziale competente per area, **geom. Settimio Caroli al n. 0532-855066**, per consentire le opportune operazioni di controllo;
4. che in fase di cantiere venga sempre lasciato libero accesso all'area ai tecnici del Consorzio per le verifiche proprie di competenza ;

Distinti saluti.



IL PRESIDENTE
(Dott. Franco Dalle Vacche)