

PARTICOLARE 1 BOX UFFICIO (SCALA 1:50)	PARTICOLARE 2 LOCALE QUADRI (SCALA 1:50)	PARTICOLARE 3 LOCALE RACK DA (SCALA 1:50)	TI TIPICO FISSAGGIO FILARI ILLUMINAZIONE (SCALA 1:10)
N'2 PRESE SCHUKO BIVALENTI (LINEA FM DA UPS) SOPRA IL PIANO DI LAVORO (ZONA PC) N'5 PRESE SCHUKO BIVALENTI (LINEA FM NORMALE) SOPRA IL PIANO DI LAVORO (ZONA PC) N'2 PLUG RJ11 PER COMBINATORE TELEFONICO E PER TELEFONICO E P	N'5 PLUG RIAS DA INSTALLARE NEL LOCALE RACK DATI: -N'1 PER ROUTER TELECOM -N'2 PER UPS E CONTROLLER IMPIANTO FRIGO -N'2 PER UPS E CONTROLLER IMPIANTO FRIGO -N'2 PER UPS E CONTROLLER IMPIANTO FRIGO -N'2 PER SERVIZI VARI (IMPIANTO VIDEO E LIBERO) POSIZIONE DA DEFINIRSI IN CORSO D'OPERA CON LA D.L. ARMADIO RACK DIFFUSIONE SONORA. INVERTER+CONTATORE+CENTRALINO PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO QRIF. QEG QRIF. QEG DECODER SEGNALE SATELLITARE BLOCC SULLA FREQUENZA CANALE EUROSPIN 1) A 30°C AVAIO ESTRATTORE 2) A 40°C ALLARME 2) A 40°C ALLARME ALLARME OTTICO—ACUSTICO COMANDATO DA TERMOSTATO (ALLARME A 40°C) PER DISPOSIZIONE APPARECCHIATURE SI VEDA PARTICOLARE 3	CANALE CANALE CANALE CAVI FM PORTA INVERTER IMP. FOTOVOLTAICO +CONTATORE O ARMADIO DIFFUSIONE SONORA RE O LOCATION DATE LOCATION DATE ARMADIO RACK DATI LOCATION DATE O	CONTROSOFFITTO CLIP CADDY TIPO 4G16H OGNI 1,20m (COLORE BIANCO) CAVETTO METALLICO DITTA "3F FILIPPI" FILARI ILLUMINAZIONE AREA VENDITA MODELLO "FILIGARE 220 2+2x35W HF RFMG" TIPICO DOTAZIONI CASSE (SCALA 1: 50)
N° 1 PULSANTE ACCENSIONE LUCI FRIGO SURGELATI POSIZIONE DA DEFINIRSI IN CORSO D'OPERA PIANO DI LAVORO h=82cm N.B. GLI IMPIANTI ELETTRICI NEL BOX UFFICIO DOVRANNO ESSERE IN ESECUZIONE DA INCASSO. LE TUBAZIONI E LE PRESE FM E DATI SARANNO AD INCASSO NELLE PARETI.		N.B. I CAVI PER UPS SARANNO CON RICCHEZZA SUFFICIENTE A CONSENTIRE L'ESTRAZIONE DELLL'UPS DAL LOCALE SENZA DOVER SCOLLEGARLO	N'5 PRESE SCHUKO LINEA DA UPS ALIMENTAZIONE REGISTRATORI CASSA, POS, SCANNER N'3 PLUG RJ45 PER CAVI DATI F/UTP cat.5

	LM LAMPADA MOSCHICIDA	35	230	PRESA SCHUKO BIVALENTE IP55 A PARETE
N'3 PLUG RJ45 PER CAVI DATI F/UTP cat.5	CELLA POLLI	1670	400	ALLACCIAMENTO DIRETTO
	CELLA CARNI ROSSE	2679	400	ALLACCIAMENTO DIRETTO
	N° 2 BANCO CARNI LIBERO SERVIZIO	3015	400	ALLACCIAMENTO DIRETTO
SCHEMA ELETTRICO COLLEGAMENTO	REPARTO ORTOFRUTTA			
DIFFUSIONE SONORA				
	DESCRIZIONI	Watt	Volt	Tipo presa
CENTRALE CAVO FTG100M1 2x1,5mmq	DESCRIZIONI LM LAMPADA MOSCHICIDA	Watt 35	Volt	Tipo presa PRESA SCHUKO BIVALENTE IP55 A PARETE
CENTRALE CAVO FTG100M1 2x1,5mmq				PRESA SCHUKO BIVALENTE

REPARTO LAVORAZIONE CARNI

BE BILANCIA ETICHETTATRICE LAV. MACELLERIA

CB CONFEZIONATRICE DA BANCO

STER STERILIZZATORE PER COLTELLI

CONFEZIONATRICE AUTOMATICA

DESCRIZIONE

TC TRITACARNE

SO SEGAOSSA

AF AFFETTACARNE

Tipo presa

CEE 3P+T 16A 400V

CEE 2P+T 16A 230V INT.

CEE 3P+T 16A 400V

CEE 2P+T 16A 230V

CEE 2P+T 16A 230V

2208 400 | CEL OF THE 10.1. ...

, 1780 230 CEE ZFT , INTERBL.

65 230 +SCHUKO BIV.+PRESA DA7

430 400 CEE 3P+T 16A 400V INTERBL.

, 60 230 CEE ZFT 1 .C. _ INTERBL.+SCHUKO BIV.

| Watt | Volt |

	LEGENDA
	QUADRO ELETTRICO
UPS UPS	QUADRO RIFASAMENTO GRUPPO DI CONTINUITA' (UPS)
	TUBO PVC INTERRATO
	CANALE PORTACAVI IN Fe-Zn PER LINEE ENERGIA
	CANALE PORTACAVI IN Fe-Zn PER LINEE DATI
•	DISCESA CAVI
O	ALIMENTAZIONE ELETTRICA 230V-50Hz
	ALIMENTAZIONE ELETTRICA 400V-50Hz (3F+T)
N A	ALIMENTAZIONE ELETTRICA 400V-50Hz (3F+N+T) PRESA 2P+T BIPASSO 10/16A
	PRESA SCHUKO 2P+T 16A
SCHUIG	PRESA SCHUKO 2P+T 16A (LINEA PRIVILEGIATA)
SCHIRO ZP+T	CEE 2P+T 16A 230V INTERBLOCCATA
3941	CEE 3P+T 16A 400V INTERBLOCCATA
3P-HH-7 10A	CEE 3P+N+T 16A 400V INTERBLOCCATA+FUSIBILI
36-41 mls	CEE 3P+T 16A 400V INTERBL.+FUSIBILI aM
JP-HH-T SAN STY SE/AM/B	CEE 3P+N+T 32A 400V INTERBL.+FUSIBILI aM PRESA 2P+T BIPASSO 10/16A+INTERRUTTORE BIPOLARE
211 32/1111/3	COMANDO PRESA. SE: STUFETTA ELETTRICA
	AM: ASCIUGAMANI ELETTRICO B: BOILER ELETTRICO
<u>ler</u>	PULSANTE SGANCIO D'EMERGENZA
	PRESE DATI
8	SEZIONATORE 0-1 LUCCHETTABILE IN POSIZIONE 1
×	GRUPPO PRESE IP55 COMPOSTO DA: N° 1 PRESA CEE 2P+T 16A INTERBLOCCATA CON FUSIBILI
	N° 1 PRESA CEE 2P+1 16A INTERBLOCCATA CON FUSIBILI N° 1 PRESA CEE 3P+T 16A INTERBLOCCATA CON FUSIBILI N° 2 PRESE SCHUKO BIVALENTI 16A CON INT.MT 16A-4.5k
	GRUPPO PRESE IP55 COMPOSTO DA:
	N° 1 PRESA CEE 2P+T 16A INTERBLOCCATA CON FUSIBILI N° 1 PRESA CEE 3P+T 16A INTERBLOCCATA CON FUSIBILI
A	ESTRATTORE ARIA
ਜ਼ਿ⊗	SEGNALAZIONE OTTICO-ACUSTICA CHIAMATA DISABILE
0	PULSANTE
<u> </u>	PULSANTE A TIRANTE
金・金	SEGNALAZIONE EVACUAZIONE D'EMERGENZA: -N°1 PULSANTE DI ATTIVAZIONE (VETRO A ROMPERE)
	-N°1 SIRENA -N°1 CARTELLO "ROMPERE IL VETRO IN CASO DI
	EMERGENZA"
ACC. 2+2x35W	PLAFONIERA A CANALE CONTINUO CON TUBI FL T5 MARCA 3F FILIPPI MODELLO "FILIGARE 220 2+2x35 T5 HF
2,2,00,1	RFMG Ampio MF36" PLAFONIERA A CANALE CONTINUO CON TUBI FL T5
ACC. 2x35W	MARCA 3F FILIPPI MODELLO "FILIGARE 220 2x35 T5 HF RFMG Ampio MF36"
	PLAFONIERA STAGNA IP65 FL_2x58W
IP65 2x58W	MARCA 3F FILIPPI MODELLO "LINDA"
IP65 1X36W	PLAFONIERA STAGNA IP65 FL 1x36W MARCA 3F FILIPPI MODELLO "LINDA"
Trasp.	PLAFONIERA STAGNA IP65 FL 2x58W PER LOC. LAVORAZION MARCA 3F FILIPPI MODELLO "LINDA TRASPARENTE"
	QUADROTTO DA INCASSO CON TUBI FL 4x18W
	MARCA 3F FILIPPI MODELLO "L 320 T8 3DEC"
⊗ <	FARETTO DA AGGANCIARE AI FILARI DI ILLUMINAZIONE MARCA 3F FILIPPI MODELLO 3F PRO B 1x100 HST HF +
⊗∹ 23W LED	FARETTO DA INCASSO IP54 CON LAMPADA A LED 23W MODELLO "EUROPANOS INF E200LF 23W LED940 LDE
	DO WH" MARCA ZUMTOBEL
VWO L 3CV	FARETTO DA BINARIO A LED MODELLO "EUROVIVO L 40W LED830 3CV WFL-S WHM" BIANCO MARCA ZUMTOBEL
VIVO L LED 927-65	FARETTO DA BINARIO A LED MODELLO "EUROVIVO L 44W
LED 927-65	LED927-65 DOB 3CV FL-S WHM" BIANCO MARCA ZUMTOB BINARIO ELETTRIFICATO PER FARETTI. MARCA ZUMTOBEL
	PLAFONIERA IN EMERGENZA AUTONOMA CON INDICAZIONE
	VIE DI FUGA 1X18W S.A. AUT. 3h MARCA BEGHELLI MODELLO "LEGGERA IP65 18SA3P"
1xiew	PLAFONIERA IN EMERGENZA FL 1X18W SE AUT. 3h
	MARCA BEGHELLI MODELLO "LEGGERA IP65 18SE3P"
\otimes	APPARECCHIO ILLUMINANTE MARCA GEWISS MODELLO "BOLLA 60W"
8	INTERRUTTORE UNIPOLARE
Ø	DEVIATORE DI PRECENZA
	SENSORE DI PRESENZA PULSANTIERA COMANDO LUCI (PULSANTI LUMINOSI)
	CASSETTA DI DERIVAZIONE
	TUBO PVC A VISTA
	DIFFUSORE SONORO DA INCASSO TIPO DC20/T6SE
20	PROIETTORE DI SUONO DA PARETE TIPO PS/T6
	ARMADIO RACK DIFFUSIONE SONORA
а	BASE MICROFONICA DA TAVOLO CON CAMPANELLO DI CHIAMATA TIPO BMSE
	CENTRALINA CONTROLLO FRIGO
DCD	DECODER SEGNALE SATELLITARE CANALE EUROSPIN
RACK	ARMADIO RACK CON PORTE DATI CERTIFICATE
유 소 ♥	BADENIA PER CHIAMATA DA PULSANTE ESTERNO SELETTORE DI COMANDO PORTA AUTOMATICA
•	RIVELATORE DI FUMO FOTOELETTRICO
• \$	RIVELATORE DI FUMO FOTOELETTRICO NEL CONTROSOFFITTO
	RIVELATORE DI FUMO TERMOVELOCIMETRICO
•	
OF N	RIVELATORE OTTICO DI FUMO PER CONDOTTE AERAULICHE CANALE DI MANDATA E RIPRESA
OF N	AERAULICHE CANALE DI MANDATA E RIPRESA
OF	AERAULICHE CANALE DI MANDATA E RIPRESA PULSANTE SEGNALAZIONE MANUALE ALLARME INCENDIO
OF	AERAULICHE CANALE DI MANDATA E RIPRESA PULSANTE SEGNALAZIONE MANUALE ALLARME INCENDIO CENTRALE DI ANALISI FUMI AD ASPIRAZIONE
OF ASP	AERAULICHE CANALE DI MANDATA E RIPRESA PULSANTE SEGNALAZIONE MANUALE ALLARME INCENDIO CENTRALE DI ANALISI FUMI AD ASPIRAZIONE TUBAZIONI IN PVC ROSSO DI ASPIRAZIONE
OF ASP	AERAULICHE CANALE DI MANDATA E RIPRESA PULSANTE SEGNALAZIONE MANUALE ALLARME INCENDIO CENTRALE DI ANALISI FUMI AD ASPIRAZIONE TUBAZIONI IN PVC ROSSO DI ASPIRAZIONE FORO NELLA TUBAZIONE IN PVC ROSSO DI ASPIRAZIONE
ASP O T	AERAULICHE CANALE DI MANDATA E RIPRESA PULSANTE SEGNALAZIONE MANUALE ALLARME INCENDIO CENTRALE DI ANALISI FUMI AD ASPIRAZIONE TUBAZIONI IN PVC ROSSO DI ASPIRAZIONE FORO NELLA TUBAZIONE IN PVC ROSSO DI ASPIRAZIONE TARGA OTTICO—ACUSTICA ALLARME INCENDIO SIRENA ESTERNA AUTOALIMENTATA CON ACCUMULATORE
OF ASP — — — O	AERAULICHE CANALE DI MANDATA E RIPRESA PULSANTE SEGNALAZIONE MANUALE ALLARME INCENDIO CENTRALE DI ANALISI FUMI AD ASPIRAZIONE TUBAZIONI IN PVC ROSSO DI ASPIRAZIONE FORO NELLA TUBAZIONE IN PVC ROSSO DI ASPIRAZIONE TARGA OTTICO—ACUSTICA ALLARME INCENDIO SIRENA ESTERNA AUTOALIMENTATA CON ACCUMULATORE 12Ah 12Vcc PER SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO













