



Riferimento	Ellettrodotto MT	Tipologia di cavo	Designazione cavo	Tipologia di posa	Profondità di posa	Lunghezza
1	da nuova cabina di consegna cs ANIME FV a CP PORTOMAGGIORE	cavo isolato ad alta tensione DA 10KV01 10KV	ANIME000X	Interrato	81 m	1120 m
2	da nuova cabina di consegna cs ANIME FV a CP PORTOMAGGIORE	cavo isolato ad alta tensione DA 10KV01 10KV	ANIME000X	Interrato	81 m	400 m

LEGENDA	
	Capacità di consegna
	Linea elettrica
	Strada
	Area di consegna
	Area di consegna
	Area di consegna
	Area di consegna
	Area di consegna

PROGETTO DEFINITIVO

COMUNE DI PORTOMAGGIORE (FE)

IMPIANTO AGRIFOTVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA PER VENDITA DI ENERGIA

CABINA DI CONSEGNA E CAVIDOTTO MT

PROVA: 053.A SCALA: 1:1000 DATA FILE: 14/03/2024

COMPITIVITÀ:

PROGETTISTI:

PROGETTAZIONE:


Ing. Luca Calzavara, S. 21/02/2024 (firma)

Ing. Luca Calzavara, S. 21/02/2024 (firma)


Ing. Luca Calzavara, S. 21/02/2024 (firma)

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI
Questo documento è di proprietà di Progettazione S.r.l. e tutti i diritti sono riservati. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla Progettazione S.r.l. Per ulteriori informazioni, contattare la Progettazione S.r.l.


CABINA ELETTRICA DI CONSEGNA
DIMENSIONI E DETTAGLI FOROMETRICI - Scala 1:50




CABINA ELETTRICA DI CONSEGNA
RETE DI TERRA - Scala 1:50




CABINA ELETTRICA DI CONSEGNA
SEZIONE A-A' - Scala 1:50



CABINA ELETTRICA DI CONSEGNA
PROSPETTO A - Scala 1:50




PARTICOLARE CABINA ELETTRICA DI CONSEGNA
Scala 1:100




Riferimento	Elettrodotto MT	Tipologia di cavo	Designazione cavo	Tipologia di posa	Profondità di posa	Lunghezza
①	da nuova cabina di consegna con "TABINE PV" alla "TOP PERFORMANCE 200"	cavo corinato ad alica visibile 3x16/10 mm	ARE4HSEX	interrato	±1 m	1130 m
②	da Locale «Distribuzione a Distanza» utente	cavo unipolare 3x16/5 mm	RQ16H1R12	interrato	± 0,70 m	35 m
③	da Locale utente a DSD trasformazione	cavo unipolare 3x16/5 mm	RQ16H1R12	interrato	± 0,70 m	120 m
④	da Locale «Distribuzione a palla su linea aerea esistente»	cavo corinato ad alica visibile 3x16/10 mm	ARE4HSEX	interrato	±1 m	400 m


CABINA ELETTRICA DI CONSEGNA
PROSPETTO B - Scala 1:50





CABINA ELETTRICA DI CONSEGNA
PROSPETTO C - Scala 1:50



CABINA ELETTRICA DI CONSEGNA
PROSPETTO D - Scala 1:50



LEGENDA	
colore giallo	disclosure obbligo
	Codice Etikette di consegna
	Dist. trasformazione
	Restituzione importo di consegna
	Conseguimento di servizio Registra bene
	Atto di Informazione
	Protezione per l'informazione esterne
	Trasparenza per consumatori
	Cassa personale Bloccato
	Cassa Registra bene protetto Bloccato
	Vigilanza
	Strada di accesso di nuovo indicazione
	Elaborato in caso di errore di progetto
	Cassa dei Lavori ed Edificazioni in locale storico
	Cassa dei Lavori edifici di Dist. trasformazione
	Cassa dei Lavori edificazioni a linea senza esponente



PROGETTO DEFINITIVO

COMUNE DI PORTOMAGGIORE (FE)

IMPIANTO AGRIFOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE
ELETTRICA PER VENDITA DI ENERGIA

CABINA DI CONSEGNA E CAVIDOTTO MT

TAVOLA:	SCALA:	NOME FILE:
053.B	VARIE	142300DEgFV053_R00-00_DP_CC

COMMITTENTE:	PROPRIETARI:	PROGETTAZIONE:
 Via Lungopiede Galzarrissa, 8 37123 Verona (VR) P.IVA 03444320232	 Viale C. Azzati d'Europa 10/G 45100 Bologna (BO) P.IVA 0677300062	 Via A. Filippi, 21 45021 Badia Polesine (RO) P.IVA 04048490280 Tel. 0425/3900552 email: info@progettando.be Progettista: Dott. Ing. Tania Turato

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI
Questo documento è di proprietà di Progettando s.r.l. e sullo stesso si riserva ogni diritto. Pertanto questo documento non può essere copiato, riprodotto, comunicato o diffuso ad altri o usato in qualsiasi maniera, nemmeno per fini sperimentali, senza autorizzazione scritta di Progettando s.r.l. Se richiesta dovrà essere prontamente inviata a Progettando s.r.l.